

Panorama da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de São Sebastião do Paraíso (Copasa)

Informações Gerais

- Prestador: Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
- Serviço(s) previsto(s) no contrato [1]: abastecimento de água (de 04/jul/1973 até 26/out/2040) e esgotamento sanitário (de 26/out/2010 até 26/out/2040).
- População total no município [2]: 71.915 hab. [1] Dados de nov/2021.
- População na área de concessão [3]: 67.027 hab. (93% do total) [2] Dados de jul/2021.
- [3] Dados de abr/2021.

Serviço de Abastecimento de Água

Localidades abrangidas pelo contrato de concessão

- Com operação: São Sebastião do Paraíso, Guardinha.
- Sem operação: nenhuma.

Universalização

[abr/2021]

- População atendida: 94,1%.
Meta: 99% até 2033.
- Ligações ativas: 28.226 ligações.
- Ligações factíveis: 2.198 ligações.
São imóveis não conectados com rede à disposição.

Eficiência

[mai/2020 a abr/2021]

- Volume distribuído que é medido: 100,0%.
- Volume consumido que é medido: 100,0%.
- Perdas de água em percentual: 25,3%.
- Perdas em volume: 121,5 litros/ligação/dia.
Incluem fraudes, erros de medição e vazamentos.

Continuidade

[set/2020 a ago/2021]

- No período de jan/2019 a abr/2021 não houve registro de racionamento em nenhuma localidade.
- Frequência média de paralisações: 4,0 par./mês a cada milhão de pessoas.
Valor médio dos municípios regulados: 25,7 par./mês a cada milhão de pessoas.

Tarifa social

[set/2021]

- Famílias beneficiadas com tarifa social: 3.412 famílias (12,5% do total).
Aplica-se ao serviço de abastecimento de água e, se houver, de esgotamento sanitário.

Qualidade da água

[jan/2021 a set/2021]

- Percentual das análises realizadas que atenderam aos limites de concentração:

| | | |
|----------------------|----------------------------------|--------|
| Turbidez | <div style="width: 100%;"></div> | 100,0% |
| Escherichia coli | <div style="width: 100%;"></div> | 100,0% |
| Cor | <div style="width: 100%;"></div> | 100,0% |
| Coliformes totais | <div style="width: 100%;"></div> | 100,0% |
| Cloro residual livre | <div style="width: 100%;"></div> | 100,0% |

Atendimento ao usuário

[out/2020 a set/2021]

- Frequência média de reclamações: 5,8 rec./mês a cada mil pessoas.
Valor médio dos municípios regulados: 6,0 rec./mês a cada mil pessoas.

- Cumprimento de prazos:

| Serviço | Indicador |
|---------------------------|----------------------|
| Ligação convencional | 81,8% (até 10 dias) |
| Ligação com prolongamento | 100,0% (até 20 dias) |
| Vistoria prévia | 100,0% (até 5 dias) |
| Correção de vazamento | 90,3% (até 2 dias) |

Fiscalizações realizadas

[nov/2021]

- Data(s): sem registros.

Serviço de Esgotamento Sanitário

Localidades abrangidas pelo contrato de programa

- Com operação: São Sebastião do Paraíso.
- Sem operação: nenhuma.

Universalização [set/2021]

- População atendida com coleta: 92,8%.
- População atendida com tratamento: 92,7%.
Meta: 90% até 2033.
- Ligações ativas: 27.383 ligações.
- Ligações factíveis: 1.022 ligações.
São imóveis não conectados com rede à disposição.

Coleta de esgoto [out/2020 a set/2021]

- Domicílios com coleta e sem tratamento: 36 domicílios
- Com coleta e com tratamento: 29.759 domicílios
- Frequência de extravasamentos: 0,12 ext./mês a cada km de rede.
Valor médio dos municípios regulados: 0,3 ext./mês a cada km de rede.

Fiscalizações realizadas [nov/2021]

- Data(s): 22/02/2018.

Tratamento de esgoto [out/2020 a set/2021]

- Volume tratado: 108,7% do volume coletado. Δ
- Redução da carga poluidora na(s) ETE(s):

Redução de DQO  73,7%

Redução de DBO  82,9%

Metas previstas na DN Copam/CERH-MG nº 01/2008 para cada ETE:

- DBO: máximo de 60 mg/l ou mínimo de 70%;
- DQO: máximo de 180 mg/l ou mínimo de 65%;
- SST: máximo de 100 mg/l, sendo 150 mg/l nos casos de lagoas de estabilização.

Atendimento ao usuário [out/2020 a set/2021]

- Cumprimento de prazos:

| Serviço | Indicador |
|----------------------------|---------------------|
| Ligação convencional | 90,3% (até 10 dias) |
| Ligação com prolongamento | sem dados |
| Vistoria prévia | 97,2% (até 5 dias) |
| Correção de extravasamento | 97,8% (até 2 dias) |

Considerações sobre esta publicação

- Os valores atípicos ou inconsistentes estão indicados com o símbolo Δ .
- Para sugestões, reclamações ou informações sobre os serviços, entre em contato com a Copasa: Atendimento virtual: www.copasa.com.br. Atendimento telefônico: 115 ou 0800-0300-115.
- Para sugestões, dúvidas ou informações inconsistentes, entre em contato pelo e-mail: misael.oliveira@arsae.mg.gov.br
- Este documento foi elaborado conforme a Nota Técnica GIO nº 010/2021, ambos disponíveis em: www.arsae.site/panoramas-municipais

Conheça a Arsaemg

